



ORDINANZA N.36/2023. DIVIETO UTILIZZO ACQUA PER SCOPI POTABILI E PER IL CONSUMO UMANO NELLE CONTRADE MONTALFANO, REALE E RIBUTTINI

IL SINDACO

Vista la nota dell'A.S.L.02 Lanciano-Vasto-Chieti Dipartimento Prevenzione - Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione SIAN n.81459/2023 del 25/08/2023, acquisita agli atti del comune con prot. n.6209 del 25/08/2023, con la quale è stato comunicato l'esito delle analisi del laboratorio ufficiale ARTA di Pescara, relativo a campioni di acqua destinata al consumo umano dal punto di prelievo CPL4 in contrada Montalfano, dalle quali è emerso che gli stessi campioni **risultano NON conformi al D.lgs n. 18/2023 e s.m.i. a causa della presenza di batteri coliformi ed escherichia coli;**

Considerata l'esigenza, al fine di garantire la tutela della salute pubblica e le condizioni di sicurezza igienico - sanitarie, **di vietare provvisoriamente la potabilità dell'acqua nonché l'utilizzo della stessa a scopi alimentari**, limitatamente alla c.da Montalfano, Reale e Ributtini, nelle more dell' attuazione di ulteriori e necessari interventi per il conseguente rientro dei parametri negli standard di qualità fissati dal D.lgs. 18/2023;

Visto il Decreto Legislativo DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18 Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. (23G00025);

Visto l'art. 50, c. 5, del TUEL approvato con D.lgs. n. 267/2000, in base al quale "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

ORDINA

per i motivi esposti in premessa, ed in via cautelativa, il divieto dell'utilizzo dell'acqua per scopi potabili e per il consumo umano, limitatamente alle c.de di Montalfano, Reale e Ributtini, fino a nuova disposizione di revoca del presente provvedimento a seguito di comunicazione di avvenuta risoluzione della problematica igienico-sanitaria da parte dei competenti uffici della ASL02 Lanciano-Vasto-Chieti ;

IMPEGNA

la società S.A.S.I. s.p.a. a monitorare ed a provvedere alla risoluzione , in collaborazione con l'A.S.L.02 Lanciano-Vasto-Chieti Dipartimento Prevenzione - Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, dello stato di inquinamento dell'acqua distribuita nelle contrade oggetto della presente ordinanza, facendo

obbligo alla stessa società di comunicare tempestivamente al Comune la cessazione delle condizioni di rischio.

STABILISCE che

- la stessa Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio, sul sito internet del comune di Cupello e negli altri luoghi pubblici e venga divulgata attraverso gli organi d’informazione dell’Ente;
- venga Trasmessa al dell’A.S.L.02 Lanciano-Vasto-Chieti Dipartimento Prevenzione - Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione SIAN, alla S.A.S.I. S.p.A, ed al locale comando dei Vigili Urbani.

Dalla Residenza Municipale, 25/08/2023



IL SINDACO

Graziana Di Florio

Graziana Di Florio